

No. de Oficio: SESEA/CA/81/2020
Asunto: Revisión técnica
Chihuahua, Chihuahua
Fecha: 30 de septiembre de 2020

ING. SALVADOR JURADO ARANA
COORDINADOR DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y PLATAFORMA DIGITAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
P R E S E N T E . -

ACUSE

Anteponiendo un cordial saludo, me dirijo a Usted, solicitando se remita por este medio el dictamen técnico informático de las revisiones de las fichas técnicas de la partida SIETE correspondiente a la descripción de un no break de las cotizaciones que nos hicieron llegar los siguientes proveedores:

- Samsara Tecnología y Soluciones S.A. de C.V.,
- Micropese S.A. de C.V.,
- Ofisistemas Furniture S.A. de C.V. y
- Estrellas de Cómputo S.A. de C.V.

En el caso específico de Ofisistemas se debe dar respuesta a las observaciones que detectó el área de adquisiciones:

REVISIÓN ANEXO TÉCNICO

PARTIDA	#	DESCRIPCIÓN	CUMPLE
SIETE	1	UPS/NO BREAK	SI
	2	CORRIENTE 2700W/3000VA	SI
	3	ENTRADA: VOLTAJE NOMINAL 110, 115, 120 Y 127 VCA	SI
	4	RANGO DE VOLTAJE DE 85-150 VCA	SI
	5	MODO CONVERTIDOR DE FRECUENCIA 50HZ/60HZ	SI
	6	FACTOR DE POTENCIA > 0.99 @ VOLTAJE NORMAL	SI
	7	SALIDA: VOLTAJE DE SALIDA DE 110/115/120/127 VCA +/- 1%	SI
	8	FRECUENCIA 60HZ +/- 0.1HZ	SI
	9	FORMA DE ONDA SENOIDAL PURA	SI
	10	FACTOR DE CRESTA 3:1 MAX	SI
	11	5 CONTACTOS TIPO NEMA 5-15/20P	SI
	12	FACTOR DE POTENCIA DE SALIDA DE 0.9	SI
	13	REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA 1%	SI
	14	TIEMPO DE RESPALDO 5 MINUTOS MINIMO	SI
	15	PURFTO USB	SI
	16	ADAPTABLE A PAQUETE DE BATERÍAS	SI
	17	MODO DE OPERACION ECO PARA AHORRO DE ENERGIA	SI
	18	BATERIA: TIPO DE BATERIA PLOMO-ACIDO	SI
	19	ALARMA AUDIBLE EN CASOS DE BATERIA BAJA Y SOBRECARGA	SI
	20	DIMENSIONES Y VOLUMEN: PESO DE 14.2 KG	SI
	21	SE REQUIERE ADAPTABILIDAD PARA RACK O TORRE	SI
	22	TEMPERATURA MINIMA DE OPERACION 0 - 40 ° C	SI
	23	INCLUYE ADAPTADOR MACHO NEMA 5-15P A HEMBRA NEMA L5-30P	NO
	24	1 AÑO DE GARANTIA	NO

Salvador Jurado Arana
01/10/20

Dice 120 VCA
Dice 40Hz-70Hz
Dice como corriente de cresta 5:1
Dice 5 terminales NEMA 5-15W
Dice Full carga 4 minutos /media carga 9 minutos
Dice ambientes humedad 20-90% RH 50-40°C
No lo va a decir la ficha técnica es una solicitud adicional
Se debe adicionar.

5

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E,



CLAUDIA MARGARITA MADRID BARRAZA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"